

EG Konformitätserklärung im Sinne der EG-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Hersteller: ESK Schultze GmbH & Co. KG
D - 16727 Velten

Konformitätsbewertungsverfahren:
Modulkategorie II, Modul A2, Fluide der Gruppe 2.

Flüssigkeitssammler

Die Überwachung der Abnahme erfolgte durch den TÜV Rheinland Group, Abt. TÜV Industrie Service GmbH.

CE 0035

Hiermit erklären wir, dass oben genannte Druckbehälter nach Bauart, Werkstoff und Herstellung der EG-Richtlinie 2014/68/EU entsprechen. Die Beschaffenheits- und Prüfvorschriften:

AD-2000-Merkblätter
EN 14276-1:2006
EN 378
EN ISO 9606
DGUV 100-500 Kap. 2.35

Seriennummer und Betriebsdaten: siehe Typschild

Der Druckbehälter wurde ohne Ausrüstung geprüft. Der Druckbehälter muss vor Aufstellung und der ersten Inbetriebnahme gemäß nationalen Vorschriften ausgerüstet werden. Der Druckbehälter wird in Kälteanlagen verwendet. Gemäß Betr.SichV v. 27.09.02, §§ 15, 17 und Anhang 5, Abs.4, müssen Innere- und Festigkeitsprüfungen nur durchgeführt werden, wenn das Druckgerät zur Instandsetzung außer Betrieb genommen wurde.

EC Declaration of Conformity according to the Directive 2014/68/EU

Manufacturer: ESK Schultze GmbH & Co. KG
D - 16727 Velten.

Conformity Assessment Procedures:
Modulcategory II, Module A2, fluids of group 2.

Liquid Receiver

S-5,7-CD
SGS-7,5-CD
SGS-11-CD
SGS-15-CD
SGS-18-CD

The monitoring of the final assessment was made by TÜV Rheinland Group, Dep. TÜV Industrie Service GmbH.

CE 0035

Hereby we declare, that the pressure vessels mentioned above are conform in design, material and manufacturing with directive 2014/68/EU.

The rules of quality and testing are coming up to:

AD-2000-Merkblätter
EN 14276-1:2006
EN 378
EN ISO 9606
DGUV 100-500 ch. 2.35

Series number and operating conditions: see name plate

The pressure vessel was tested without equipment. The pressure vessel must be equipped according to national rules before the first put into operation. The receiver is applied in refrigerant plants. No recurrence checking as described in the German rules (Betr.SichV, §§ 15,17 and annex 5) is necessary. Please pay attention to the national rules.

Declaración de Conformidad CE de acuerdo a la Directiva 2014/68/UE

Fabricante: ESK Schultze GmbH & Co. KG
D - 16727 Velten.

Procedimiento de evaluación de la Conformidad:
Categoría II, Módulo A2, fluidos del grupo 2.

Recipientes de liquido

La evaluación de la conformidad final ha sido realizada por TÜV Rheinland Group, Dep. TÜV Industrie Service GmbH.

CE 0035

Declaramos que el siguiente recipiente a presión es conforme en su diseño, material y fabricación con la Directiva 2014/68/UE. Las normas de calidad y prueba están tomadas de:

AD-2000-Merkblätter
EN 14276-1:2006
EN 378
EN ISO 9606
DGUV 100-500 cap. 2.35

Número de serie y condiciones de funcionamiento:
véase placa característica

El diseño está de acuerdo con el dibujo que se incluye. El recipiente a presión ha sido probado sin formar parte de ningún equipo. El recipiente debe equiparse con los accesorios que le permitan cumplir a las normas nacionales antes de la prima puesta en servicio.

11.07.2016


Der Werkssachkunde, the expert Dipl.-Ing. Chr. Köpp